

6.3.2018

Byggnadsplats	By/k-del	Lägenhet/kvarter	RNr/tomt
	Byggnadsplatsens adress		Lovets NR
	Postnummer	Postanstalt	
Ansvarig arbetsledare	Namn och utbildning		
Rökkanalen	Rökkanalens CE-märkning		
	Rökkanalens märke och typ		
Granskningspunkter	Datum	Åtgärd	
		Rökkanalen överensstämmer med huvudritningarna	
		Eldstadens och rökkanalens vikt är beaktad och bärrigheten är tillräcklig	
		Av tegel murad skorsten är granskad	
		Skorstenens rörelsemån är säkerställd	
		Skorstenens och eldstadens kompabilitet bör säkerställas	
		Eldstadens anslutningskanal är granskad	
		Placeringen av sotluckorna och sotningsmöjligheten beaktad	
		Eldstadens skyddsavstånd enligt ByBS E8 och tillverkarens direktiv	
		Skorstenens skyddsavstånd enligt ByBS E3 och CE-märkning	
		Genomföringar, täthet och brandisoleringar (bla diffusionsspärr, undertak)	
		Skorstenens höjd enligt huvudritningarna och ByBS E3	
		Skorstenens stöd och stabilitet beaktad	
		Skorstenens ytbehandling, rappning, slamning utförd	
		Friskluftstillförsel	
		Spjällets funktion och täthet, samt hål för os (3%) eller skild kanal	
		Obrännbart skydd på golvet framför eldstaden	
		Skorstenens plåtbeklädnad och väderskydd	
	Husstegar, takbryggor och andra personsäkerhetsanordningar (ByBS F2)		
	Tilläggsuppgifter:		
Bilagor (vid behov)	Uppdaterade huvudritningar (2st, ifall skorstenens placering ändrats)		
	Dokument om skorstenens lämplighet		
	Eldstadens lämplighet (t.ex. eldstadens bärrighet om skorstenen placeras ovanpå)		
	Andra möjliga bilagor:		
Ansvariga - arbetsledarens underskrift	Datum	Underteckning och namnförtydligande	