

3.8.2020

Rakennuspaikka	Kylä/k-osa	Tila/kortteli	Rn:o/tontti
	Rakennuspaikan osoite		Luvan Nro
	Postinumero	Postitoimipaikka	
Vastaava työnjohtaja	Nimi ja koulutus		
Hormi	Valmishormin CE-merkintä		
	Valmishormin merkki ja tyyppi		
Tarkastuskohteet	PVM	Toimenpide	
		Savuhormi pääpiirustusten mukainen	
		Tulisija ja savuhormin paino huomioitu ja kantavuus on riittävä	
		Paikalla muurattu tiilihormi on tarkastettu	
		Hormin liikuntavara on varmistettu	
		Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm luokat)	
		Tulisijan liitos hormiin on tarkastettu	
		Savuhormin nuohousluukut ja nuohottavuus	
		Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan ohjeiden mukaiset	
		Savuhormin suojaetäisyydet RakMK E3 ja CE-merkinnän mukaiset	
		Läpiviennit, tiiveys ja paloeristeet (mm höyrynsulku, aluskate)	
		Savuhormin korkeus pääpiirustusten ja RakMK E3 mukainen	
		Savuhormin tuennat ja vakaus	
		Savuhormin pinnoitus, rappaus, slammaus	
		Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle	
		Savupellin toiminta ja tiiveys, sekä häkäreikä(3%) tai erillinen häkähormi	
		Palamaton lattiasuojus tulisijan eteen (kipinäsuojus)	
		Savuhormin pellitys ja suojaus	
		Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvallitteet (RakMK F2)	
		Lisätietoja:	
liitteet (tarvittaessa)	Päivitettyt pääpiirustukset (2kpl, jos hormi poikkeaa pääpiirustuksista)		
	Hormin soveltuvuus asiakirja		
	Tulisijan soveltuvuus (esim. horminkantokyky)		
	Muut mahdolliset liitteet:		
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus	PVM	Allekirjoitus ja nimenselvennys	