

Jätevesien käsittely ja suojaetäisyydet Sipoon kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan:

Jätevesijärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee sijoittaa niin, ettei terveys-, haju- tai muuta haittaa synny. Muun järjestelmän kuin umpisäiliön sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

Kohde		Vähimmäissuojaetäisyys (m)	
		Ei käymälävesiä	Käymälävedet
Talousvesikaivo			
Huonosti läpäisevä maaperä (savi siltti)		20	50
Hyvin läpäisevä maaperä (hiekkä, karkea moreeni)		40	100
Vesistön ranta	asuinrakennus	30	50
	sauna	20	
Tie, kiinteistön raja tai oja		5	10
Suojakerros ylimmän pohjavesitason yläpuolella maasuodatuksessa (suodattimen pohjasta)		0,5	0,5

Ranta-alueet

Ranta-alueilla jätevesien puhdistusjärjestelmä ja kuivakäymälä tulee sijoittaa paikalle, jolla maanpinta on keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW₅₀) yläpuolella. Merenrannan lähellä jätevesien imeytysputkistot tulee sijoittaa tasolle, joka on vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeuden (MW) yläpuolella.

Komposti – ja kemikaalikäymälät

Komposti- ja muiden kuivakäymälöiden tulee olla pohjastaan tiiviitä ja ne on hoidettava niin, etteivät ne aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Kemiallisten käymälöiden jätteitä ei saa kaataa maahan, ojaan tai vesistöön, vaan ne on toimitettava niille tarkoitetulle vastaanottopaikalle.

Jätevesisäiliöiden tyhjennys

Jätevesijärjestelmään kuuluvat saostussäiliöt tulee tyhjentää loka-autolla riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Umpisäiliöön on asennettava ylitäytön hälytin. Säiliö on tyhjennettävä loka-autolla hyvissä ajoissa ennen säiliön täyttymistä.

Kiinteistön haltijan on säilytettävä tositteet lietetyhjennyksistä sekä jätevesijärjestelmän tarkastuksista, näytteenotoista ja huolloista. Tositteet tulee pyydettäessä esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.